СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ RU C-CN.ПБ09.В.00814/26

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом Зорин и Ко» (ООО «ТД Зорин и Ко»),
Адрес (место нахождения): 690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 8, кв. 8,
Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 690048, Приморский край, г.о. Владивостокский, г. Владивосток, ул. Вострецова, д. 8, кв. 8, ОГРН 1222500028190, ИНН 2543170400, Тел.: +7(984)199-78-92, Адрес электронной почты: zorin_office@mail.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Hebei Gerui Glass Wool Products Co., Ltd,
Адрес (место нахождения): G337, Liugezhuang Town, Dacheng County, Langfang City, Hebei Province,
Адрес производства продукции: G337, Liugezhuang Town, Dacheng County, Langfang City, Hebei Province,
Сведения о государственной регистрации на территории иностранного государства: 911201020865964227,
УНП/GLN (уникальный номер предприятия/Global Location Number): нет,
Географические координаты ГЛОНАСС (широта, долгота): 38.639524, 116.527819.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты и маты теплозвукоизоляционные, на основе стекловолокна, торговой марки «ВармоЩит», серии «СтеклоВармо», «ЭкоВармо» толщиной от 20 до 200 мм, плотностью от 7,0 до 120 кг/м3, кашированные и не кашированные алюминиевой фольгой, применяемые в зданиях и сооружениях изготавливаемые в соответствии с технической документацией производителя GR/CX-2024 «Плиты и маты теплозвукоизоляционные на основе стекловолокна».	код ОКПД2:	23.14.12.130
	Код ТН ВЭД ЕАЭС	7019 80 000 2
Серийный выпуск.		

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№ 3478/ТР от 30.06.2026, 3479/ТР от 30.06.2026, 3480/ТР от 30.06.2026 ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47,
Акт о результатах анализа состояния производства № 2246/АСП от 28.05.2026 Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09,
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не кашированные алюминиевой фольгой: Относятся к негорючим материалам (НГ) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.1).
Кашированные алюминиевой фольгой:
Группа слабогорючие (Г1) по ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть» (п. 5.3);
Группа трудновоспламеняемые (В1) по ГОСТ 30402-96 «Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость» (п. 5.1);
Группа с малой дымообразующей способностью (Д1) по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.18);
Группа малоопасные (Т1) по токсичности продуктов горения по ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения» (п. 4.20).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ	с	06.07.2026	по	05.07.2031

РУКОВОДИТЕЛЬ (заместитель руководителя) органа по сертификации)		Умрихина Ольга Васильевна
М.П.		
Эксперт (эксперты)		Деюшин А.Н.